

**ООО "Кузбасская энергосетевая компания"**  
**Электрическая мощность по диапазонам напряжения**

Таблица № III.5.

№ п.п.	Показатели	Ед. измер	2018 год - факт				
			Всего	ВН	СН I	СН2	НН
1	2		1	2	3	4	5
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	МВт	351,911000	176,170000	118,025000	345,422449	221,620989
1.1.	из смежной сети, всего	МВт		0,000000	0,000000	287,982449	221,344989
	в том числе из сети						
	МСК	МВт					
	ВН	МВт				171,941628	
	СН I	МВт				116,040821	0,047000
	СН2	МВт					221,297989
1.2.	от электростанций ПЭ	МВт	0,000000				
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	МВт	0,000000				
1.4.	от других организаций	МВт	351,911000	176,170000	118,025000	57,440000	0,2276000
2.	Потери в сети	МВт	26,617654	0,210372	0,629179	10,741460	15,036643
	то же в %	ПРЦ	7,563746	0,119414	0,533089	3,109659	6,784846
3.	* Мощность на производ. и хоз. нужды	МВт	0,955000			0,955000	
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	МВт	324,338346	4,018000	1,308000	112,428000	206,584346
4.1.	заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6)	МВт	324,338346	4,018000	1,308000	112,428000	206,584346
	из них:	МВт					
	потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции)	МВт	314,310346	4,018000	1,308000	102,449000	206,535346
	потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля)	МВт	0,000000				
	потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения	МВт	0,000000				
4.2.	сальдо переток в смежные сетевые организации	МВт	10,028000			9,979000	0,049000
4.3.	сальдо переток в сопредельные регионы	МВт	0,000000				
5.	проверка	МВт		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6.	проверка (полезный отпуск лист 5 - полезный отпуск лист 6)			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000